

NHS.9020.1.55.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust.1 pkt. 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późniejszymi zmianami), art. 9, art. 10 § 2, art. 104, art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 12 ust 1 i ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 537z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 3, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (teksty jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 pkt 2, § 4, § 6 pkt 1 ppkt a i c, pkt 3, pkt 6, § 21 ust. 1 pkt 1, ust. 8, zał. Nr 1 część A tab.1, zał. Nr 1 część C tab. 1 lp. 1 i 2, Nr 1 część B lp. 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
po zapoznaniu się z sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z urządzeń wodociągowych wodociągu Starochęciny:

w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 06.02.2024r. (w zakresie mikrobiologicznym)
- sprawozdanie z badań LHS.9051.1.75.2024, Kod próbki 92/OBS/N/24 ze Sklepu ABC Lipowica

oraz w ramach kontroli wewnętrznej (w zakresie azotanów)

w dniu 12.02.2024r. (data wpływu do PSSE Kielce: w dniu 15.02.2024r.)

- sprawozdanie z badań LHS.9051.2.173.2024, Kod próbki 185/OBS/SP/24 ze sterowni,
- sprawozdanie z badań LHS.9051.2.172.2024, Kod próbki 186/OBS/SP/24 ze Sklepu ABC Lipowica,
- sprawozdanie z badań LHS.9051.2.174.2024, Kod próbki 187/OBS/SP/24 z przepompowni Podzamcze,

w dniu 23.02.2024r. (data wpływu do PSSE Kielce: w dniu 26.02.2024r.),

- sprawozdanie z badań WŚ-366/02/2024, Kod próbki 366/134-01/2024 ze Sklepu Spożywczego ABC w Lipowicy, kran w sklepie,
- sprawozdanie z badań WŚ-367/02/2024, Kod próbki 367/134-02/2024 z domu mieszkalnego Przymiarki 42, kran w kuchni,
- sprawozdanie z badań WŚ-368/02/2024, Kod próbki 368/134-03/2024 z przepompowni Podzamcze,

w dniu 28.02.2024r. (data wpływu do PSSE Kielce: w dniu 04.03.2024r.),

- sprawozdanie z badań WŚ-397/03/2024, Kod próbki 397/146-03/2024 ze Sklepu Spożywczego ABC w Lipowicy, kran w sklepie,
- sprawozdanie z badań WŚ-398/03/2024, Kod próbki 398/146-04/2024 z domu Przymiarki 42, kran w kuchni,
- sprawozdanie z badań WŚ-399/03/2024, Kod próbki 399/146-05/2024 z AMOW w Podzamczu, kran w kuchni,

w dniu 04.03.2024r. (data wpływu do PSSE Kielce: w dniu 05.03.2024r.),

- sprawozdanie z badań WŚ-421/03/2024, Kod próbki 421/157-01/2024 ze Sklepu Spożywczego ABC w Lipowicy, kran w sklepie,
- sprawozdanie z badań WŚ-422/03/2024, Kod próbki 422/157-02/2024 z domu Przymiarki 42, kran w kuchni,
- sprawozdanie z badań WŚ-423/03/2024, Kod próbki 423/157-03/2024 z Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, kran w kuchni,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
Stwierdza

- Przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Starochęciny, gm. Chęciny.
- Wygaśnięcie decyzji z dnia 09.02.2024r., NHS.9020.1.55.2024.

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z urządzeń wodociągowych wodociągu Starochęciny wykazały następujące wartości azotanów:

w dniu 12.02.2024r. (data wpływu do PSSE Kielce: w dniu 15.02.2024r.)

- 30 ± 3 mg/dm³ - sprawozdanie z badań LHS.9051.2.173.2024, Kod próbki 185/OBS/SP/24 ze sterowni,
- 50 ± 5 mg/dm³ - sprawozdanie z badań LHS.9051.2.172.2024, Kod próbki 186/OBS/SP/24 ze Sklepu ABC Lipowica,
- 47 ± 5 mg/dm³ - sprawozdanie z badań LHS.9051.2.174.2024, Kod próbki 187/OBS/SP/24 z przepompowni Podzamcze,

w dniu 23.02.2024r. (data wpływu do PSSE Kielce: w dniu 26.02.2024r.),

- $37,4 \pm 4,5$ mg/l - sprawozdanie z badań WS-366/02/2024, Kod próbki 366/134-01/2024 ze Sklepu Spożywczego ABC w Lipowicy, kran w sklepie,
- $31,6 \pm 3,8$ mg/l - sprawozdanie z badań WS-367/02/2024, Kod próbki 367/134-02/2024 z domu Przymiarki 42, kran w kuchni,
- $38,6 \pm 4,6$ mg/l - sprawozdanie z badań WS-368/02/2024, Kod próbki 368/134-03/2024 z przepompowni Podzamcze,

w dniu 28.02.2024r. (data wpływu do PSSE Kielce: w dniu 04.03.2024r.),

- $43,3 \pm 5,2$ - mg/l sprawozdanie z badań WS-397/03/2024, Kod próbki 397/146-03/2024 ze Sklepu Spożywczego ABC w Lipowicy, kran w sklepie,
- $42,9 \pm 5,1$ mg/l - sprawozdanie z badań WS-398/03/2024, Kod próbki 398/146-04/2024 z domu Przymiarki 42, kran w kuchni,
- $44,1 \pm 5,3$ mg/l - sprawozdanie z badań WS-399/03/2024, Kod próbki 399/146-05/2024 z AMOW w Podzamczu, kran w kuchni,

w dniu 04.03.2024r. (data wpływu do PSSE Kielce: w dniu 05.03.2024r.),

- $42,5 \pm 5,5$ - mg/l sprawozdanie z badań WS-421/03/2024, Kod próbki 421/157-01/2024 ze Sklepu Spożywczego ABC w Lipowicy, kran w sklepie,
- $44,2 \pm 5,7$ - mg/l sprawozdanie z badań WS-422/03/2024, Kod próbki 422/157-02/2024 z domu Przymiarki 42, kran w kuchni,
- $43,3 \pm 5,6$ - mg/l - sprawozdanie z badań WS-423/03/2024, Kod próbki 423/157-03/2024 z Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, kran w kuchni.

W badanym zakresie woda z tych urządzeń spełnia wymagania chemiczne określone w części B załącznika nr 1 lp. 4 do rozporządzenia do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Zgodnie z wymogami zawartymi w zał. Nr 1 część B lp.4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) najwyższa dopuszczalna zawartość azotanów winna wynosić nie więcej niż 50 mg/dm³.

Ponadto w badanym zakresie woda z tych urządzeń spełnia wymagania mikrobiologiczne zawarte w zał. Nr 1 część A tab.1, zał. Nr 1 część C tab. 1 lp. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), co potwierdza sprawozdanie z badań LHS.9051.1.75.2024, Kod próbki 92/OBS/N/24, próbka pobrana w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 06.02.2024r. ze Sklepu ABC Lipowica.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, na podstawie przepisów prawa cytowanych w osnowie decyzji stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów chemicznych (wartości azotanów) i mikrobiologicznych z urządzeń wodociągowych wodociągu Starochęciny, gm. Chęciny.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 537 z późniejszymi zmianami) oraz § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy (art. 3 ust. 1).

Zgodnie z art. 12 ust 1 ww. ustawy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Inspekcji Sanitarnej

Jednocześnie ze względu na słuszny interes społeczny należało stwierdzić zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późniejszymi zmianami) wygaśnięcie decyzji z dnia 09.02.2024r., NHS.9020.1.55.2024, gdyż w obecnym stanie woda z przedmiotowego wodociągu odpowiada wymaganiom zawartym w części B załącznika nr 1 lp. 4 do rozporządzenia do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną na podstawie art. 10 § 2 odstępuje się również od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce.

Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Pouczamy, iż strona, jej przedstawiciel, pełnomocnik w toku postępowania administracyjnego ma obowiązek powiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu zgodnie z art. 41§ 1 kpa. W razie zaniedbania wskazanego obowiązku, doręczanie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

[Signature]
leż. med. Grażyna Majewska

Otrzymują (za zwrotnym poświadczeniem odbioru):

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny.
2. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Plac 2 – ego Czerwca 4, 26 -060 Chęciny.
3. A/a.

KS/JJ